

20.12.2021г. № 10.01\ 1585
На № _____ от _____

Директору Государственного
общеобразовательного учреждения
"Горловская санаторная школа-
интернат №9"
Добролетова И.В.

СПРАВКА
о противопожарном состоянии объекта

На основании указания ГПСО г. Горловка МЧС ДНР № 05/329 от 06.12.2021 года «О предупреждении пожаров в период празднования Новогодних и Рождественских праздников», проведено пожарно-техническое обследование Государственного общеобразовательного учреждения "Горловская санаторная школа-интернат №9" по адресу: г. Горловка, ул. Минина и Пожарского, 45.

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование провел:

Инспектор группы НД и ПР 20 ПСЧ ГПСО г. Горловка МЧС ДНР старший лейтенант службы гражданской защиты Абаровский Богдан Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «16» декабря 2021 г. по «20» декабря 2021 г.

Обследование проведено в присутствии:

Директора Государственного общеобразовательного учреждения "Горловская санаторная школа-интернат №9" Добролетовой И.В.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Знаки для обозначения местонахождения первичных средств пожаротушения (при расположении их не на видных местах) не размещены на видных местах на высоте 2-2,5 м от уровня пола как внутри, так и вне помещений (при необходимости).	ППБ ДНР п.6.4.12.
2.	Огнетушители не установлены путем навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания или в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты (стенды).	ППБ ДНР п.6.4.10.

Вывод:

- помещение актового зала Государственного общеобразовательного учреждения "Горловская санаторная школа-интернат №9" по адресу: г. Горловка, ул. Минина и Пожарского, 45, соответствуют требованиям пожарной безопасности, при условии соблюдения противопожарного режима.

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

